



PROFIL PODŁUŻNY
KANAŁU SANITARNEGO
BY-PASS
SKALA 1:100

P.p. 15,00 m n.p.m.				
Rzędna terenu	27,90	4,3	27,90	proj. studnia DN2000mm bet. z zastawką
Rzędna dna kanału	25,76		25,78	proj. studnia DN1500mm bet.
Zagłębienie dna kanału	2,14		2,12	proj. przewód tłoczny Ø400mmPE (oś:26,90)
Spadki i długości	i =5,0‰			
Średnica i materiał	rury DN600 żelbet.			
Odległości	0,00	4,3	4,30	11,4
Oznaczenia	K1	K2	K3	K4

AQUA - PROJECT® Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy				
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp. z o.o.		Data: 30.04.2016		Nr zlecenia: 766/2015
Obiekt: TŁOZNIA ŚCIEKÓW P-1	Faza: PB	Skala: 1:100	Branża: Sanit.	Nr rysunku: 7
Temat: "Przebudowa przepompowni ścieków P-1 w Świeciu"		Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek	
		Projektował:	mgr inż. A. Pieniaszek	
		Opracował:	mgr inż. E. Zimniak	
		Sprawdził:	mgr inż. M. Triebwasser - Matysiak	