



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

Świecie 24.03.2020 r.

Nr 42/20

60,-

Pracownia Projektowa
PILCom Zdzisław Pilachowski
ul. Galla Anonima 8/13
85-792 Bydgoszcz

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z budową odcinka ulicy będącej odgałęzieniem od ulicy Chabrowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 9/9, 9/7, 842/20 w m. Sulnowo, ETAP II.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej związanej z budową ulicy przy ulicy Chabrowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 9/9, 9/7, 842/20 w m. Sulnowo, ETAP II, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. określa warunki techniczne, które należy uwzględnić w projektowaniu:

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. W projektowanej ulicy sieć wodociągową wykonać o dn. 110 PE 100 SDR 17.
2. Sieć lokalizować w pasie chodnika
3. Nawiązać się z projektowaną siecią wodociągową Dn. 110 PE do istniejącej sieci dn. 225 PE zaznaczonej na planie kolorem niebieskim oraz do projektowanej sieci dn. 110 PE ETAP I.
4. W miejscu nawiązania z istniejącą siecią wodociągową w ulicy Chabrowej zabudować trójnik wraz z zasuwą dn. 100.
5. Przyłącza do poszczególnych działek wykonać z rury PE Dn. 32 lub 40 zakończonych zgrzanym elektrooporowo kołpakiem.
6. Sieć projektowaną wyposażać w hydranty nadziemne odcinane zasuwami.
7. Na projektowanej sieci wodociągowej zastosować armaturę typu Hawle lub o zbliżonych parametrach.

SIEĆ KANALIZACYJNA

1. Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować w systemie grawitacyjnym o średnicy dn. 200 PVC. Dopuszcza się prowadzenie kanalizacji w drodze.
2. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC w ulicy Chabrowej usytuowanej w drodze lub do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ETAP I.
3. Na kanalizacji stosować studnie betonowe lub tworzywowe z włazami typu ciężkiego.
4. Wyprowadzić przyłącza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczególnych działek zakończone studnią Dn. 315 i korkiem PVC.

Projekt budowlany należy uzgodnić w ZWiK.

W/w warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty wydania.

Z poważaniem

[Signature]
Zarząd Spółki
Inż. Jerzy Kucharek

tel: +48 52 33 24 596
tel./fax +48 52 33 24 598

e-mail: zwik@zwik.com.pl
<http://www.zwik.com.pl>

Regon: 090522228
NIP: 559-000-49-92

Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Świecie
97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy

20.586.355,80