

OZNACZENIA

| Lp. | Nazwa                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                              |
| 1   | Pompy zatapialne SI 404 M Grundfos .                                                           |
| 2   | Prowadnica pompy, ze stali k/o Ø77mm. Długość L=4,65m.                                         |
| 3   | Kompensator DN200mm - st. k/o - Sohrade SI5.                                                   |
| 4   | Zwężka dwukolnierzowa DN250/200mm żel. sferydalne                                              |
| 5   | Proaska dwukolnierzowa z kolnierzmi spawanymi na wywłki DN250mm st. k/o, L=220,0cm             |
| 6   | Łuk kolnierzowy } 90° DN250 żel. sferydalne                                                    |
| 7   | Zawór zwrotny kłapowy DN250 żel. sferydalne                                                    |
| 8   | Zasuwa klinowa DN250 - żel. sf. - kolnierzowa z kółkiem ręcznym ze stali epoksydowej           |
| 9   | Zwężka dwukolnierzowa DN300/250mm żel. sferydalne                                              |
| 10  | Trójnik równoprzelotowy z kolnierzami spawanymi na wywłki; DN300 st. k/o                       |
| 11  | Łuk kolnierzowy } 90° DN300 żel. sferydalne                                                    |
| 12  | Proaska dwukolnierzowa z kolnierzmi spawanymi na wywłki DN300mm st. k/o, L=30,0cm              |
| 13  | Proaska dwukolnierzowa z kolnierzmi spawanymi na wywłki DN300mm st. k/o, L=45,0cm              |
| 14  | Zwężka dwukolnierzowa DN400/300mm żel. sferydalne                                              |
| 15  | Przewód łboczny Ø400/23,7mm PE-100, SDR-17                                                     |
| 16  | Podpora stalowa b=12,0 cm, gr. ścianki 0,6 cm -wykonanie warsztatowe                           |
| 17  | Krata koszowa przeciwpładowa o przeswicie 25mm; noc 1,5kW.                                     |
| 18  | Kanał dopływowy DN800mm żalbet.                                                                |
| 19  | Przejście szczelne dla kanałów DN800mm żalbet.                                                 |
| 20  | Uszczelka dla przejść szczelnych dla kanałów DN800mm żalbet.                                   |
| 21  | Komora - żalbetowa - wg projektu konstrukcyjnego.                                              |
| 22  | Przekrycie komory na wspornikach stalowych, kątał pomostową TWS - wg projektu konstrukcyjnego. |
| 23  | Belka żalbetowa 380 x 20 x 30 cm.                                                              |
| 24  | Skosy przepompowni, z betonu min. C-25/30 - kął nachylenia 73°                                 |
| 25  | Skosy przepompowni, z betonu min. C-25/30 - kął nachylenia 56°                                 |
| 26  | Tymczasowe wypełnienie otworu o średnicy Ø 1120 mm ścianką z cegły pełnej.                     |

TYMCZASOWA  
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
SKALA 1:50

AQUA - PROJECT®

Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

|           |                                                         |                    |  |                                   |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| Inwestor: | Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>w Świecie Sp. z o.o. | Data:              |  | Nr zlecenia:                      |  |
|           |                                                         | 30.04.2016         |  | 766/2015                          |  |
| Objekt:   | TŁOCZNIA ŚCIEKÓW P-1                                    | Faza:              |  | Nr rysunku:                       |  |
|           |                                                         | PB-W               |  | 1:50 Sanit. 4                     |  |
| Temat:    | "Przebudowa przepompowni ścieków<br>P-1 w Świeciu"      | Główny projektant: |  | mgr inż. E. Smetek                |  |
|           |                                                         | Projektował:       |  | mgr inż. A. Pietuszek             |  |
|           |                                                         | Opracował:         |  | mgr inż. E. Zimniak               |  |
|           |                                                         | Sprawdził:         |  | mgr inż. M. Trichwaser - Marysiak |  |