



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny, w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.
 2. Istniejące kable energetyczne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociagowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach:
 - dla eNA, eN - Ø110;
 - dla eWA, eNSN - Ø160.
 3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów.
- Umocnienie płyta, lub kostka wokół hydrantów i skrzynek do zasuw

PROFIL PODŁUŻNE PRZYLĄCZY WODCIĄGOWYCH DO HYDRANTÓW P.POŻ.

SKALA 1:100

Rzędna terenu	52,20	54,20	52,26	54,20	42,27	54,20	42,29	54,30	52,29	54,30	52,30	54,40
Rzędna osi przewodu												
Zagłębienie osi przewodu			1,94	1,94							2,10	
Długość, spadek				$\pm 12,9\%$				$L=3,10m$				
Średnica, materiał								$\varnothing 90 \times 8,2mm$				
								PE-HD, SDR11, PN16				
Odstęłość			0,00	0,30				2,80			3,10	
Oznaczenia			Z									HP1
			W _{HP1}									

[illegible][illegible][illegible]

AQUA - PROJECT®	
<i>Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy</i>	
Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3; 86-100 Świecie
Objekt:	Ściek wodociągowa w ulicy Curie Skłodowskiej i w ulicy Paderewskiego w Świeciu.
Temat:	
Data:	05.2019
wydróg z 09.2023	Nr zlecenia: 814/2018
Skala:	Branża:
1:100	Sanit.
PB-W	Nr rysunku: 5
Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek
Opracowała:	mgr inż. M. Wardzińska
Sprawił/zi:	mgr inż. A. Pientaszek