



Pp. 30,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	02	08	przebieg istn. w25 do budynku 4	02	08	przebieg istn. w32 do działki nr 77/4
Rzędna osi przewodu	46.60	45.10	44.95	46.60	44.95	44.35
Zagłębienie osi przewodu	1.50	1.50	1.65	1.50	1.60	1.60
Długość, spadek	L=10m		I=150,0‰	L=2,5m		I=144,0‰
Średnica, materiał	Ø252,0mm		PE-100, SDR17, PN10	Ø322,0mm		PE-100, SDR17, PN10
Odległość	0.00	0.20	1.00	0.20	2.30	2.50
Oznaczenia	wł22		Z	wł26		Z

- wł1 — Proj. włączenie istn. przyłączy wodociągowych
- Z — Zasuwa
- UWAGI:
- Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny, w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.
 - Istniejące kable energetyczne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach:
 - dla eNA, eN - Ø1110;
 - dla eWA, eNSN - Ø160.
 - Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzyniek do zasuw.
 - Umocnienie płytą, lub kostką wokół skrzyniek do zasuw

PROFILE PODŁUŻNE

PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

CZ. 3

SKALA 1:100

AQUA - PROJECT® Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy					
Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3; 86-100 Świecie	Data:	05.2019 wyciąg z 09.2023	Nr zlecenia: 814/2018	
Obiekt:	Sieć wodociągowa w ulicy Curie Skłodowskiej i w ulicy Paderewskiego w Świeciu.	Faza:	PB-W	Skala:	1:100
Temat:	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek	Branża:	Sanit.
		Opracowała:	mgr inż. M. Wardzińska	Nr rysunku:	8
		Sprawiła:	mgr inż. A. Pieniaszek		