GEOPROGRAM
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

ZAŁĄCZNIK 6

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Warstwa	Próba	Rodzaj gruntu		Barwa	Wałeczki	$CaCO_3$	W_n	W_p	W_L	I_P	I_L	I_C	τ_{Tv}	ρ	$I_Ż$	k_{USBSC}	k_{Hazen}	$k_{zm.grad.}$	$k_{st.grad.}$	U	M_0	M
		PN-86/B02480	PN-EN ISO 14688 1				[%]	[%]	[%]	[%]	[-]	[-]	[kPa]	[g/cm^3]	[%]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[-]	[kPa]	[kPa]
I	o1/2,5	Ps	MSa	beżowy		-	2,9%									0,00021	0,00086			1,61		
	o4/1,5	Ps	MSa	beżowy			2,1%									0,00012	0,00052			1,46		
	o6/2,5	Ps	MSa	beżowy			7,9%									0,00010	0,00025			2,06		
IIa	o5/4,0	Pg	clSa	braz	2/1	I	14,5%	13,1%	22,3%	9,2%	0,15	0,85	38									
	o2/2,0	Pg	clSa	braz	3/2	II	17,8%	16,9%		9,2%	0,10	0,90	30									
IIb	o3/3,0	Pg	clSa	braz	2/1	I	14,4%	14,2%		9,2%	0,02	0,98	30									