



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Świecie, dnia 08.04.2025 r.

L.dz. 836/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu.**”, znak sprawy: **3/2025** (dalej „**Pozostępowanie**”)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zmianami; dalej „Pzp”) udostępnia treść zapytań, jakie wyłynęły w Postępowaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 315

Na rysunkach PZT wrysowano oznaczenia dla wysokiej zieleni izolacyjnej. W opisie technicznym jest zapis "teren biologicznie czynny 2460 m² dla symbolu 30ZL - 100% - teren 30ZL - teren zieleni izolacyjnej z nasadzeniami zieleni wysokiej stanowiącej ekran izolujący dla terenu oczyszczalni". Prosimy o wskazanie dokładnych wytycznych dot. terenu zieleni izolacyjnej, tj. m.in. ilości drzew/krzewów, obwody pni/pojemności donic itp.

Odpowiedź

Nasadzenia muszą spełniać zapisy miejscowego planu, a także pozyskanych decyzji w zakresie wycinki i nasadzeń. Zamawiający nie narzuca terminu wykonania nasadzeń (lato / jesień) a tym samym i sposobu wykonania poprzez wkopywanie lub z donic. Dodatkowo należy przyjąć nie więcej niż 4 krzewy na m² oraz drzewa o średnicy 14 cm sadzone w odległości co 3 – 5m.

Pytanie 316

Dotyczy pomiaru NO₃-N

W dokumentacji 08_Specyfikacje_techiczne_STWiORB, załączniku ST_05_Technologia w punkcie 2.3.4.7 podano specyfikację sondy do pomiaru NO₃-N, gdzie wskazano metodę jonoselektywną. Z kolei w dokumentacji 04_PW_Branża_Technologiczna_cz-1, załączniku BRANZA TECHNOLOGICZNA CZ1 EGZ 2 2 CZESC 1 5, w punkcie 16. "Zestawienie materiałów i urządzeń", w tabeli "Obiekt 08.09 - REAKTOR BIOLOGICZNY, AKPiA, w pozycji 4, wyspecyfikowano sondę spektralną NO₃-N mierzącą także parametr NO₂-N. Prosimy o wskazanie, którą metodą pomiarową (jonoselektywną czy spektralną) ma być wykonywany pomiar NO₃-N?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do oferty należy przyjąć zapisy zawarte w dokumencie 4_PW_Branża_Technologiczna_cz-1, w załączniku BRANŻA TECHNOLOGICZNA CZ1 EGZ 2/2 CZĘŚĆ 1/5, w punkcie 16, czyli sonda optyczna 3 wiążkowa z kompensacją osadu czynnego do pomiaru NO3-N.

Pytanie 317

Dotyczy pomiaru NH4-N

W dokumentacji 08_Specyfikacje_techiczne_STWiORB, załączniku ST_05_Technologia w punkcie 2.3.4.7 podano specyfikację sondy do pomiaru NH4-N, gdzie wskazano metodę jonoselektywną. Z kolei w dokumentacji 04_PW_Branża_Technologiczna_cz-1, załączniku BRANŻA TECHNOLOGICZNA CZ1 EGZ 2 2 CZESC 1 5, w punkcie 16. "Zestawienie materiałów i urządzeń", w tabeli "Obiekt 08.09 - REAKTOR BIOLOGICZNY, AKPiA, w pozycji 3, wyspecyfikowano analizator odczynnikowy NH4-N. Prosimy o wskazanie, którą metodą pomiarową (jonoselektywną czy odczynnikową-analizator) ma być wykonywany pomiar NH4-N?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do oferty należy przyjąć zapisy zawarte w dokumencie 4_PW_Branża_Technologiczna_cz-1, w załączniku BRANŻA TECHNOLOGICZNA CZ1 EGZ 2/2 CZĘŚĆ 1/5, w punkcie 16, czyli odczynnikowy analizator azotu amonowego zgodny z podanym zakresem pomiarowym.

Pytanie 319

Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentów wskazanych w §1 ust. 2

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że hierarchia ważności dokumentów jest wskazana SWZ w pkt. 4.11. a poza tym zgodnie z gradacją od poz. 1 do 4 w §1 ust. 2 Umowy.

Pytanie 320

Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 58 z uwagi na szczególne znaczenie w przygotowaniu oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi na pyt. 58 w dniu 03.04.br.

Pytanie 321

Czy zamawiający, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, dopuści zmianę wymagań dotyczących zasuw nożowych?

Proponowane rozwiązania:

- konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, pełnoprzelotowa,
- brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania,
- jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery „U” między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową dla ochrony przed uszkodzeniem podczas pracy,
- wyposażenie w skrobak noża wykonany z brązu, zainstalowany w płytach zasuw,

- możliwość montażu deflektora przepływu z żeliwa białego typu Ni-hard w miejscach narażonych na kontakt z częściami stałymi, takimi jak piasek czy materiały ściernie, np. na mechanicznym ciągu technologicznym oczyszczania ścieków.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dopuści stosowanie zasuw nożowych o ww. konstrukcji. Ponadto Zamawiający informuje, że armatura będzie zatwierdzana na podstawie, zaakceptowanych przez Zamawiającego, wniosków materiałowych podczas realizacji robót.

Pytanie 322

Proszę o podanie wymagań dla żaluzji systemowych budynku 19. Czy konstrukcja stalowa budynku 19 musi być podwójnie zabezpieczona poprzez ocynk i malowanie?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że konstrukcje stalowe wymagają podwójnego ocynkowania i malowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie i uzupełnienie staje się częścią SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia SWZ, w tym termin i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Kozłowski

Date / Data:
2025-04-08 10:05