



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Świecie, dnia 09.04.2025 r.

L.dz. 844/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu.”**, znak sprawy: **3/2025** (dalej „Pozostępowanie”)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zmianami; dalej „Pzp”) udostępnia treść zapytań, jakie wpłynęły w Postępowaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 189

Dotyczy budynku pompowni ob. 11.

Według opisu technicznego do projektu konstrukcji ściany żelbetowe podziemia zaprojektowano o grubości 30 cm. W rysunkach K07_11_12_14_01 ściany są grubości 24 cm. Rysunki K07_11_12_14_02 oraz K07_11_12_14_03 potwierdzają grubość 24 cm.

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości ścian podziemia budynku pompowni (ob. 11).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że grubość ścian w budynku pompowni to 24 cm, natomiast w obiektach 12 i 14 - 30 cm.

Pytanie 190

Dotyczy budynku pompowni ob. 11.

Według opisu technicznego do projektu konstrukcji ściany żelbetowe i strop podziemia zaprojektowano z betonu klasy C30/37, natomiast na rysunkach konstrukcyjnych przyjęto beton klasy C35/45.

Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu ścian i stropu podziemia budynku pompowni (ob. 11).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować beton klasy C35/45.

Pytanie 247

Prosimy: o podanie specyfikacji powłok ochronnych konstrukcji żelbetowych chroniących przez agresywnym środowiskiem ścieków dla każdego obiektu mającego kontakt ze ściekami. Prosimy o sprecyzowanie, czy powłoki mają być na całej powierzchni, czy też tylko w określonych miejscach.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że powłoki mają być na całej powierzchni styku betonu ze środowiskiem agresywnym. Całe wnętrza zbiorników, komór. Typ powłoki został opisany na rysunkach. Z uwagi na fakt, iż projekt był realizowany w roku 2022 należy zweryfikować nazwy u producenta, ponieważ produkty zmieniają swoją nazwę.

Przyjęto następujące powłoki (podano od powłoki zewnętrznej):

- 1 x powłoka ochronna np. Sikalastic 841ST,
- 1 x powłoka ochronna np. Sikafloor 161,
- 1 x powłoka ochronna np. Sikafloor 161+piasek 0,4-0,7,
- 1 x powłoka ochronna np. Sikagard 20 Epocem.

Pytanie 248

W odpowiedzi na pytanie 106 Zamawiający wskazał, że należy zastosować beton o klasie ekspozycji XF1. Zgodnie z obowiązującą normą dla klasy ekspozycji XF1 minimalna klasa wytrzymałości to C30/37. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie klas ekspozycji dla betonów klas poniżej C30/37.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z normą, dla klas niższych proszę stosować XF2.

Pytanie 272

Prosimy o podanie specyfikacji powłok ochronnych konstrukcji żelbetowych chroniących przez agresywnym środowiskiem ścieków dla każdego obiektu mającego kontakt ze ściekami. Prosimy o sprecyzowanie, czy powłoki mają być na całej powierzchni, czy też tylko w określonych miejscach.

Odpowiedź

Jak odp. na pyt. 247 – Zamawiający wyjaśnia, że powłoki mają być na całej powierzchni styku betonu ze środowiskiem agresywnym. Całe wnętrza zbiorników, komór. Typ powłoki opisany na rysunkach. Z uwagi na fakt, iż projekt był realizowany w roku 2022 należy zweryfikować nazwy u producenta, ponieważ produkty zmieniają swoją nazwę.

Przyjęto następujące powłoki (podano od powłoki zewnętrznej):

- 1 x powłoka ochronna np. Sikalastic 841ST,
- 1 x powłoka ochronna np. Sikafloor 161,
- 1 x powłoka ochronna np. Sikafloor 161+piasek 0,4-0,7,
- 1 x powłoka ochronna np. Sikagard 20 Epocem.

Pytanie 318

W nawiązaniu do pytania nr 158 oraz udzielonej odpowiedzi wnosimy o wskazanie czy Zamawiający posiada opis zakresu czynności do wykonania lub projekt tymczasowego podawania ścieków na oczyszczalnię zakładu MONDI umożliwiając wykonanie prac w Ob. nr 1 i nr 3? Jeśli nie, to wnosimy o wskazanie jaki zakres prac należy przewidzieć do wykonania i wyceny np. budowa tymczasowej pompowni, miejsce pięcia w istniejący rurociąg tłoczny, możliwości przejęcia ścieków na oczyszczalni zakładu MONDI z pominięciem oczyszczania mechanicznego?

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu prowadzenia czynności w zakresie realizacji robót tymczasowych, w tym tymczasowego przekierowania ścieków z remontowanych ob. 1 i 3 do oczyszczalni zakładów Mondi. Na etapie realizacji robót należy stosować zapisy specyfikacji ST-00 tj. przygotować i przedłożyć projekt organizacji robót uwzględniający przepinki i wyłączenia. Zaleca się uwzględnienie minimalnie krótkiego czasu wyłączenia budynku części mechanicznej.

Pytanie 326

Z uwagi na brak danych w projekcie prosimy o potwierdzenie, że oferta ma nie zawierać wykonania zieleni w postaci trawników.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zasianie trawy i jej pielęgnacja należeć będzie do Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iż teren pod zieleni powinien zostać przygotowany i wyrównany do zasiewu trawy.

Pytanie 335

Ostatnia odpowiedź na Pytanie nr 269 z dnia 01.04.2025 r. zawiera link do profilu podłużnego po drodze przepływu ścieków, niestety link nie działa, prosimy o przekazanie poprawnie działającego linku.

Odpowiedź

Zamawiający ponownie załącza rysunek profilu podłużnego po drodze przepływu ścieków.

LINK

- <https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/a80e0945-fcb6-4f61-a92f-40492528b749?token=C7IWMSRJQ9oFOVj4WPC3sVko2121FBBP> .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pytanie nr 143 z dnia 19.03.2025 r. zamieszczone w wyjaśnieniach treści SWZ w dniu 21.03.2025 r. o treści:

„ W projekcie brak dokładnych danych dot. klas ekspozycji betonu. Klasę ekspozycji określono jedynie dla ob. 22 rys. K22_02 i 03 – XA3. Określenie oddziaływań środowiskowych, czyli wskazanie klasy ekspozycji betonu (szczególnie dla agresywnego środowiska, jakim jest oczyszczalnia ścieków) może być znacznym czynnikiem wpływającym na cenę betonu. Prosimy o jednoznaczne wskazanie klas ekspozycji betonu dla wszystkich obiektów dla wszystkich klas betonu. ”

Odpowiedź

Jak odpowiedź na pytanie 106.”

stanowi pytanie nr 179.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie i uzupełnienie staje się częścią SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia SWZ, w tym termin i godzina składania ofert pozostają bez zmian.



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Kozłowski

Date / Data:
2025-04-09 13:11

Z poważaniem