



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Świecie, dnia 29.04.2025 r.

L.dz. 1027/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu.”, znak sprawy: 3/2025 (dalej „Pozostępowanie”)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zmianami; dalej „Pzp”) udostępnia treść zapytań, jakie wypłynęły w Postępowaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 284

Prosimy o udostępnienie planu rozbiórek.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumenty przetargowe o plan rozbiórek PLIK -

<https://cloud.zwik.com.pl/public/files/download/1c6def17-ff09-467d-9d5f-b94bed7dee2c?token=tAko3jRaX6Ch8jVxvwnW6phUjwM3olqC> .

Pytanie 339

W Projekcie Budowlanym w opisie technicznym w pkt 1.9 wskazano, że w ob. 03 należy zamontować żurawik. W odpowiedziach z dnia 12.03.2025 nie wskazano na konieczność wymiany żurawika. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy wycena powinna obejmować wymianę żurawika. Jeśli tak, to prosimy o określenie z jakiego materiału powinien być wykonany, jaki powinien mieć udźwig, w jaki sposób i gdzie powinien zostać zamontowany.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że należy przewidzieć montaż dwóch żurawików (dla każdego ciągu osobno). Dane techniczne podane są w STWiORB w ST-5 w pkt. 2.3.2.

Pytanie 261

Prosimy o zamieszczenia na stronie Zamawiającego projektu wykonawczego z zestawieniem stali dotyczącego klatki schodowej przy ZKF oraz schodów spiralnych dla ob. nr 15 i 16 Prosimy o informację czy klatka schodowa przy ZKF ma być obudowana. jeżeli tak to z jakiego materiału i jakiej grubości izolacji.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumenty przetargowe o projekt wykonawczy konstrukcyjny klatki schodowej przy WKF – LINK <https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/641510e4-2f5a-403e-90ca-fad84d959f33?token=8E3TCR4o3QGHYFwXuykGweIJbnEo1ul> .

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie i uzupełnienie staje się częścią SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia SWZ, w tym termin i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Kozłowski

Date / Data:
2025-04-29 10:34