



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Świecie, dnia 30.04.2025 r.

L.dz. 1038/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu.”, znak sprawy: 3/2025 (dalej „Pozostępowanie”)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zmianami; dalej „Pzp”) udostępnia treść zapytań, jakie wypłynęły w Postępowaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 352

Czy dostawa i montaż wciągarki w ob.11 (wciągarka widoczna m.in. na rys. A11.04) jest w zakresie przetargu. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wciągnik jest w zakresie przetargu. Wciągnik powinien mieć maksymalny udźwig 800 kg , wg. cz. opisowej projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

Pytanie 353

W przedmiarze dla sieci międzyobiektowych w części dotyczącej rurociągu odpływu ścieków do odbiornika (profil T_S_03) brakuje studni oraz innych prac z nimi związanych, które znajdują się w kolejnej części przedmiaru dla profilu T_S_04. Jednocześnie dla profilu T_S_04 przewidziano 7 studni z opisem S1-S5, podczas gdy wg profilu powinny to być studnie S6-S12. Czy zamawiający poprawi/uzupełni przedmiar o brakujące elementy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar ma charakter poglądowy/informacyjny (zgodnie z pkt. 4.7 SWZ)

Pytanie 354

W przedmiarze dla rurociągu biogazu brak jest prac związanych z izolacją tego rurociągu. Konieczność izolacji jest opisana w PT. Czy zamawiający poprawi/uzupełni przedmiar o brakujące elementy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar ma charakter poglądowy/informacyjny (zgodnie z pkt. 4.7 SWZ)

W nawiązaniu do zmiany terminu składania i otwarcia ofert (12.maja 2025 r.) Zamawiający aktualizuje treść pkt. 17.1 SWZ nadając mu brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **09.08.2025** r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie i uzupełnienie staje się częścią SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia SWZ, w tym termin i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Kozłowski
Date / Data:
2025-04-30 11:45