

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Opomiarowanie komunalnego ujęcia wody w Morsku dla Miasta Świecia w ramach racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na terenie miasta i gminy Świecie.

1. Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Telefon: 52 332 45 96

adres e-mail: zwik@zwik.com.pl

2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie ZWiK przy ul. Parkowej 3 w Biurze Obsługi Zarządu, za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. www.bip.zwik.com.pl lub za pośrednictwem poczty (na pisemny wniosek Wykonawcy).

3. Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**.

4. **Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

4.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

Nie dotyczy.

4.2 Wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

- wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum jednej dostawy polegającej na dostarczeniu oraz uruchomieniu urządzeń do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej** wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane określających czy dostawy zostały prawidłowo wykonane. Zamawiający będzie ocenił spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

4.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty Wykonawcy. Zamawiający żąda opłaconej polisy na cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie ocenił spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4.4. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy

5. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu pomiarowego do monitoringu poziomu lustra wody oraz opomiarowania przepływu wody z ujęcia głębinowego.

Dane z punktów pomiaru muszą trafiać do wykorzystywanego przez ZWIK Sp. z o.o. w Świeciu systemu monitoringu oraz analizy danych PMAC PLUS prod. Technolog.

Zakres przedmiotu zamówienia

3.1 Dostawa kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych, w tym:

- sonda do pomiaru poziomu lustra wody w studni głębinowej (7 szt.),
- przepływomierz elektromagnetyczny, zasilany bateryjnie wersja rozłączna z kablem 5 m do opomiarowania wody tłocznej z ujęcia (7 szt.),
- rejestrator z modułem komunikacyjnym GSM posiadający 8 kanałów dowolnie programowalnych (w zestawie skrzynka interfejsowa, przetwornik ciśnienia 4-20 mA (1szt.)
- rejestrator z modułem komunikacyjnym GSM posiadający 8 kanałów dowolnie programowalnych (w zestawie skrzynka interfejsowa, przewód przepływowy rejestrator – przepływomierz (7szt.)
- antena zewnętrzna do rejestratora z kablem 5m (7szt.).

3.2 Montaż i instalację ww. urządzeń na miejscu (ujęcie głębinowe), z uwzględnieniem lokalnych warunków technicznych.

Montaż czujników przepływomierzy – po stronie Zamawiającego.

3.3 Uruchomienie i kalibrację systemu pomiarowego.

3.4 Integrację z istniejącym systemem zdalnego monitoringu, umożliwiającym:

- bieżący podgląd parametrów (poziom lustra, przepływ),
- zdalny odczyt danych,
- archiwizację danych,
- generowanie raportów oraz alertów w przypadku przekroczeń progów alarmowych.

3.5 Szkolenie dla użytkowników z zakresu obsługi systemu i oprogramowania.

3.6 Dokumentację powykonawczą, w tym:

- instrukcje obsługi,
- protokoły z uruchomienia,
- karty gwarancyjne i certyfikaty urządzeń.

Wymagania techniczne.

Pomiar poziomu lustra wody:

- Zakres pomiarowy: 0–20 m,
- sonda nr 1 – długość przewodu 71m, sonda o zakresie 20 m H2O
- sonda nr 2 – długość przewodu 70m, sonda o zakresie 20 m H2O
- sonda nr 3 – długość przewodu 77m, sonda o zakresie 20 m H2O
- sonda nr 4 – długość przewodu 73m, sonda o zakresie 20 m H2O
- sonda nr 5 – długość przewodu 73m, sonda o zakresie 20 m H2O
- sonda nr 6 – długość przewodu 76m, sonda o zakresie 20 m H2O
- sonda nr 7 – długość przewodu 84m, sonda z zakresem o zakresie 20 m H2O
- Sygnał wyjściowy: 4–20 mA,
- Materiał: odporny na wodę i korozję (np. stal nierdzewna),
- Dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Pomiar przepływu:

- Zakres: dopasowany do maksymalnego przepływu z ujęcia (do 100 m³/h),
- Dokładność: min. 0,5%
- Zintegrowany rejestrator danych lub możliwość podłączenia do rejestratora zewnętrznego.

Rejestracja i transmisja danych:

- Rejestrator z pamięcią wewnętrzną,
- Komunikacja zdalna: GSM/4G/LTE,
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP68).

Wymagania formalne

- Gwarancja: min. 24 miesiące,
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

38422000-9 – Urządzenia do pomiaru poziomu

51900000-1 – Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

Rodzaj zamówienia: dostawa.

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2025 r.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty – 100 % (waga),

8. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.
Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

10. Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Świecie, ul. Parkowa 3 – Biuro Obsługi Klienta.

Termin: 01.09.2025 r. godz. 09:00.

11. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców:

1. Wypełniony i podpisany **Formularz oferty**,
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków** udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych SWZ;
 - b) **wykaz wykonanych dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej **dostawy polegającej na dostarczeniu oraz uruchomieniu urządzeń do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej** wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz czy dostawy zostały prawidłowo wykonane – wypełniony załącznik nr 4;
 - c) **opłaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

12. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Parkowej 3, zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora e-mail: iodo@zwik.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZWiK, wykonania umowy, realizacji usługi oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez taki okres czasu, jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym zostały pozyskane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w siedzibie zakładu i na stronie internetowej pod adresem: www.zwik.com.pl.

Do oferty dołączyć OŚWIADCZENIE (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH) – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Parkowa 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.”



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Kozłowski

Date / Data:
2025-08-14 12:24