

Ogłoszenie nr 2026-106910-267162

Modernizacja infrastruktury wodociągowej oraz wsparcie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Świecie.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 9

Pytanie numer 1, data wysłania 2026-03-06 13:57:20

Wizja lokalna

Dzień dobry,

MELBUD S.A. zgłasza udział Filipa Kaczmarka na wizję lokalną wyznaczoną na dzień 10.03.2026 r.

pozdrawiam serdecznie

Dorota Wąż

Nie udzielono odpowiedzi

Pytanie numer 2, data wysłania 2026-03-09 10:45:48, data opublikowania 2026-03-09

Bardzo prosimy o zamieszczenie rysunku nr 15 z Projektu technicznego branży technologicznej z rozrysowanym Zestawem do poboru wód do gospodarczego wykorzystania.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do tworzenia rysunku zestawu do poboru wód do gospodarczego wykorzystania. W załączonej dokumentacji, rozrysowane na profilach i pozostałych rysunkach układy są bardzo szczegółowe.

Pytanie numer 3, data wysłania 2026-03-10 11:44:24, data opublikowania 2026-03-11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający posiada zgodę właściciela lub inny tytuł prawny umożliwiający wykorzystanie działki nr 5136 na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

Powyższa informacja jest dla Wykonawcy istotna z uwagi na fakt, iż dostęp do wskazanej działki może okazać się niezbędny w celu zapewnienia bezpiecznego oraz prawidłowego wykonania projektowanego zbiornika, w szczególności w zakresie prowadzenia robót budowlanych, dojazdu sprzętu i bezpieczeństwa prac.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający informuje, że nie posiada zgody właściciela działki nr 5136 na jej wykorzystanie na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie numer 4, data wysłania 2026-03-10 14:05:05, data opublikowania 2026-03-11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający posiada wymagane zgody/zezwoleń na wycinkę drzew zlokalizowanych w obszarze planowanych prac budowlanych? Jednocześnie prosimy o informację, czy ewentualne usunięcie drzew wraz z ich utylizacją leży po stronie Wykonawcy.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że do elewacji budynku przebiega linia elektryczna, która może utrudniać prowadzenie prac budowlanych. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje jej przełożenie bądź podjęcie innych działań umożliwiających bezpieczną i prawidłową realizację robót.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający informuje, że projekt nie zakłada wycinki drzew. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, powinny być wykonane w sposób najmniej im szkodzący.

Zamawiający informuje, że do budynku przebiega przyłącze telekomunikacyjne, które nie będzie przekładane.

Pytanie numer 5, data wysłania 2026-03-10 15:20:26, data opublikowania 2026-03-11

Zgodnie z zapisami projektu technicznego branży elektrycznej: Na suficie zbiornika I.1 należy zamontować sondę poziomu osadu wraz z anteną nadawczą wyprowadzoną na zewnątrz zbiornika. Sonda ta posiada zasilanie bateryjne. Natomiast zgodnie z przedmiarem Czujnik poziomu ma być w wersji SMART z anteną zewnętrzną wraz z zapewnieniem Usługi Subskrypcji na 60 m-cy.

Prosimy o dokładne określenie wymagań dla urządzenia, jaki obecnie na terenie SUW funkcjonuje system zarządzania/sterowania oraz jak ma wyglądać proces otrzymywania powiadomień dotyczących poziomu w komorze I.2.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający informuje, że sondę poziomu należy wykonać zgodnie z projektem. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na terenie stacji SUW wdrożono własny autorski system sterowania.

Pytanie numer 6, data wysłania 2026-03-11 08:40:11, data opublikowania 2026-03-11

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu architektoniczno-budowlanego istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz hali filtrów, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanego zbiornika.

Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna w celu doprecyzowania lokalizacji, wymiarów rozdzielnicy głównej w istniejącym obiekcie, a także w celu przyjęcia właściwych założeń technologicznych dotyczących wykonania tymczasowej ścianki zabezpieczającej wykop oraz zabezpieczenia konstrukcji budynku SUW na etapie realizacji robót ziemnych.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający informuje, że na etapie prowadzonego postępowania nie przewiduje udostępnienia dokumentacji projektowej dotyczącej istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz hali filtrów. Przedmiotowy obiekt stanowi element infrastruktury o charakterze strategicznym, w związku z czym dostęp do szczegółowej dokumentacji jest ograniczony. Zamawiający jednocześnie informuje, że po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy z Wykonawcą, przedmiotowa dokumentacja zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że roboty należy prowadzić zgodnie z zapisami w projekcie branży konstrukcyjnej.

Pytanie numer 7, data wysłania 2026-03-11 08:45:58, data opublikowania 2026-03-11

Czy Zamawiający dopuści montaż typowych drabin szybowych zamiast drabinek wysuwanych? W projekcie technicznym występują drabiny L=3,3m, L=3,7m, L=4,3m, natomiast wg informacji uzyskanej od renomowanego producenta drabiny wykonywane są od długości min. 4,8 m.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający wyjaśnia, że ww. drabiny należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie numer 8, data wysłania 2026-03-12 13:25:59, data opublikowania 2026-03-13

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w pkt VII.1.c) Zapytania ofertowego sytuację, w której Wykonawca wykaże, że wskazana osoba pełniła funkcję Kierownika Budowy przy realizacji inwestycji spełniającej wskazany w tym punkcie warunek?

Analogiczne pytanie dotyczy kryterium oceny ofert określonego w pkt IX.c). Czy warunek uzyskania dodatkowych punktów zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Instalacyjnych pełniła funkcję Kierownika Budowy przy realizacji inwestycji spełniającej wymagania określone w tym kryterium?

Jednocześnie prosimy o informację, czy do spełnienia powyższych warunków dopuszczona zostanie

osoba, która pełniła funkcję Kierownika Budowy/Kierownika Robót Instalacyjnych przy realizacji inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

Udzielono odpowiedzi

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż uzna za spełnienie warunku określonego w pkt. VII.1.c) Zapytania ofertowego, jeżeli Wykonawca wykaże że wskazana osoba pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji inwestycji.

Analogicznie do powyższego Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w pkt. IX.c). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż osoba która pełnić będzie na przedmiotowym zadaniu funkcję Kierownika Robót Instalacyjnych musi posiadać doświadczenie przy co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 tys. PLN.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w siedzibą w Świeciu zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Wobec powyższego:

- Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK 2021) do dnia 20 marca 2026 r. do godziny 10:00.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2026 r. o godz. 10.05

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu/załączniki zaktualizowane zapytanie ofertowe oraz zał. nr 1 do zapytania. Wprowadzone aktualizacje zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Pytanie numer 9, data wysłania 2026-03-16 09:26:29, data opublikowania 2026-03-16

Dzień Dobry,

W związku z udzielonymi w dniu 13.03.2026 r. odpowiedziami proszę o informację czy nie powinien zostać zaktualizowany również Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (wykaz osób) ?

Udzielono odpowiedzi

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.03.2026 r. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Załącznik nr 3.
