



Fundusz Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Świeciu

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu,  
ul. Parkowa 3,  
86-100 Świecie**

Postępowanie nr: **7/2026**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIECIE”**

Świecie, marzec 2026 r.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego (dalej zwane „ZO”), którego przedmiotem jest realizacja zadania w ramach projektu pt.

### „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIECIE”

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu  
ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie  
woj. kujawsko-pomorskie,  
tel. 52 332-45-96, fax 52 332-45-98, e-mail: [zwik@zwik.com.pl](mailto:zwik@zwik.com.pl)  
NIP 559-000-49-92  
KRS 0000102352  
Kapitał zakładowy 51.368.056,80 zł

#### II. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia w ramach projektu realizowane jest w sposób zapewniający w szczególności przejrzystość, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami określonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 r. (sygn. MFIPR/2021–2027/9(2) oraz zasadami określonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej jako: Wytyczne kwalifikowalności) oraz na podst. „Wewnętrznej procedury zawierania umów dla zadań dofinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
3. Strona prowadzonego postępowania <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

#### III. PROJEKT

Zamawiający zgodnie z Umową o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0155/24 realizuje Projekt „Modernizacja infrastruktury wodociągowej oraz wsparcie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Świecie” w tym zadanie nr 2.3 pn. „**Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta Świecie**” – działanie FENX.02.05 Woda do spożycia - priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.



#### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia pn. „**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIECIE**” jest wykonanie robót budowlanych na podstawie nw. projektów opracowanych przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej AQUA-PROJECT w Bydgoszczy.

##### 2. Zakres rzeczowy

Zakres zadania obejmuje realizację nw. projektów, które stanowią opis przedmiotu zamówienia, a są wyszczególnione w załączniku nr 7 do Zapytania Ofertowego.

##### 2.1 Projekt budowlany – Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – Etap I.

**Zakres inwestycji** (Etap I) obejmuje budowę przewodów wodociągowych magistralnych z odcinkami łączącymi, przyłączami, siecią p.poż. i komorą pomiarową w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od istniejącej komory redukcyjno-pomiarowej przy budynku Enea Operator do rejonu skrzyżowania z ul. Cukrowników. Przewody wodociągowe będą wykonane z rur ciśnieniowych, posiadających atest higieniczny potwierdzający ich przydatność do przesyłu wody do spożycia przez ludzi. łączna ich długość wyniesie: L=1213,4 m z czego:

- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  315 mm PE o długości L = 272,6 m,
- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  250 mm PE o długości L = 846,90 m,
- nowo projektowane przewody łączące o średnicy  $\phi$  250 mm PE o długości L = 45,30 m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  225 mm PE i DN 200 mm żel. sf. o długości L = 3,00 m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  160 mm PE i DN 150 mm żel. sf. o długości L = 20,80 m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  110 mm PE o długości L = 1,50 m,
- przyłącza do hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi$  90 mm PE i DN 80 mm żel. sf. o długości L= 23,30 m,
- przyłącza do posesji indywidualnych o średnicach od  $\phi$  32 do  $\phi$  110 mm PE - 33 szt. o łącznej długości L=173,0 m.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi armatura:

- zasuwy odcinające o średnicy DN 300 mm – 9 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 200 mm – 14 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 150 mm – 4 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 100 mm – 3 szt.
- zasuwy odcinające przed hydrantem p.poż. o średnicy DN 80 mm – 8 szt.
- hydranty p.poż. nadziemne DN 80 mm – 4 szt.
- hydranty p.poż. podziemne DN 80 mm – 4 szt.
- zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN 80 mm – 2 szt.



Ponadto:

Komora pomiarowa o wymiarach 2,40x1,80 m i głębokości 3,1 m p.p.t. z układem zasuw odcinających, by-passem i przepływomierzem.

W istniejącej komorze zlokalizowanej przy budynku Enea Operator zostanie wymieniony przepływomierz, reduktor i armatura odcinająca.

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 393/2022 z dnia 19-09-2023 wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę obejmujące I etap zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. Marii Curie Skłodowskiej” z planowaną lokalizacją na terenie działki nr 27/3 w obrębie ew. Przechowo, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto oraz na terenie działek nr 32/3, 33/2, 36/4, 103/3, 693/6, 1376/11, 1376/13, 1418, 1424/7, 2773/5, 2773/6 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jedn. ew. Świecie – Miasto.

## **2.2 Projekt budowlany - Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – ETAP I .**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów wodociągowych o średnicy nominalnej DN 150 mm, DN 100 mm i DN 80 mm z rur tworzywowych, PN 10 w ul. Wojska Polskiego i w rejonie ul. Bednarza w Świeciu o łącznej długości (wraz z przyłączami do hydrantów p.poż.) L = 583,2 m, z czego:

- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi$  160 mm PE o długości L = 306,3 m,
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi$  125 mm PE o długości L = 25,3 m,
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi$  110 mm PE o długości L = 251,60 m,
- przyłącza do hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi$  90 mm PE i DN 80 mm żel. sf. o długości L= 9,10 m,
- przyłącza do posesji indywidualnych o średnicach od  $\phi$  32 do  $\phi$  63 mm PE – 15 szt. o łącznej długości L=72,60 m.

Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- zasuw odcinające o średnicy DN 150 mm – 1 szt.
- zasuw odcinające o średnicy DN 100 mm – 7 szt.
- zasuw odcinające przed hydrantem p.poż. o średnicy DN 80 mm – 4 szt.
- hydranty p.poż. nadziemne DN 80 mm – 4 szt.

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 244/2023 z dnia 05-06-2023 wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę obejmujące I etap zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. Marii Curie Skłodowskiej” z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 693/6, 718/12, 719/2, 720/7 w obrębie ew. Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.



### 2.3 **Projekt budowlany - Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej, w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – ETAP II.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów magistralnych i przewodów wodociągowych połączeniowych w zakresie średnic od  $\phi$  110 mm PE do  $\phi$  400 mm PE z rur tworzywowych oraz o średnicy nominalnej DN 80 mm i  $\phi$  90 mm PE na połączeniach do projektowanych hydrantów p.poż. odpowiednio z rur żeliwnych, a na dłuższych przyłączach do HP – z rur tworzywowych, dla wymaganego ciśnienia PN 10. Łączna długość nowo projektowanej sieci (wraz z przyłączami do hydrantów p.poż.) wynosi  $L = 931,70$  m, z czego:

- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  400 mm PE o długości  $L = 652,4$  m.
- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  315 mm PE o długości  $L = 168,0$  m.
- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  280 mm PE o długości  $L = 12,30$  m.
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  250 mm PE o długości  $L = 65,20$  m.
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  225 mm PE o długości  $L = 6,0$  m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z projektowaną wg odrębnego PB siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  110 mm PE o długości  $L = 18,30$  m,
- przyłącza do hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi$  90 mm PE i DN 80 mm żel. sf. o długości  $L = 9,50$  m,
- przyłącza do posesji indywidualnych o średnicach od  $\phi$  32 do  $\phi$  40 mm PE – 12 szt. o łącznej długości  $L = 84,90$  m.

Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- zasuwy odcinające o średnicy DN 400 mm – 9 szt.
- zasuwa odcinająca o średnicy DN 300 mm – 1 szt.
- zasuwa odcinająca o średnicy DN 250 mm – 1 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 200 mm – 4 szt.
- zasuwa odcinająca o średnicy DN 150 mm – 1 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 100 mm – 4 szt.
- zasuwy odcinające przed hydrantem p.poż. o średnicy DN 80 mm – 6 szt.
- hydranty p.poż. nadziemne DN 80 mm – 3 szt.
- hydranty p.poż. podziemne DN 80 mm – 3 szt.
- zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN 80 mm – 1 kpl

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 435/2023 z dnia 18-10-2023 wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę obejmujące II etap zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. Marii Curie Skłodowskiej” z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 645/3, 660/9, 675/1, 693/6, 694/1, 867/5, 989/1, 990/4, 990/6, 1024/8, 1243, 1251/5 w obrębie ew. Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.



#### **2.4 Projekt budowlany - Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – ETAP II.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów wodociągowych w ul. Wojska Polskiego, Prusa, Krasickiego i Mestwina, a także w rejonie budynku przy Wojska Polskiego 173 (budynek dawnego Starostwa Powiatowego w Świeciu) do włączenia do komory przy OSP „Ratownik” i budynku przy Wojska Polskiego 179, z rur ciśnieniowych, przeznaczonych do przysyłu wody do spożycia przez ludzi, o łącznej długości (wraz z przyłączami do hydrantów p.poż.)  $L = 737,70$  m, z czego:

- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 180$  mm PE o długości  $L = 225,0$  m,
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 160$  mm PE o długości  $L = 231,8$  m,
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 125$  mm PE o długości  $L = 87,50$  m,
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 110$  mm PE o długości  $L = 181,60$  m,
- przyłącza do hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi 90$  mm PE i DN 80 mm żel. sf. o długości  $L = 8,90$  m,
- przyłącza do posesji indywidualnych o średnicach od  $\phi 32$  do  $\phi 63$  mm PE – 24 szt. o łącznej długości  $L = 62,40$  m.

Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- zasuwy odcinające o średnicy DN 150 mm – 12 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 100 mm – 8 szt.
- zasuwy odcinające przed hydrantem p.poż. o średnicy DN 80 mm – 8 szt.
- hydrant p.poż. nadziemny DN 80 mm – 1 szt.
- hydranty p.poż. podziemne DN 80 mm – 7 szt.

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 319/2023 z dnia 24-07-2023 wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę obejmujące II etap zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. Marii Curie Skłodowskiej” z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 289/1, 309/1, 693/6, 694/1, 696/1, 696/2, 727/13, 977/1, w obrębie ew. Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.

#### **2.5 Projekt budowlany - Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – ETAP IIA.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów wodociągowych w ul. Wojska Polskiego, Prusa, Krasickiego i Mestwina, a także w rejonie budynku przy Wojska Polskiego 173 (budynek dawnego Starostwa Powiatowego w Świeciu) do włączenia do komory przy OSP „Ratownik” i budynku przy Wojska Polskiego 179, z rur ciśnieniowych, przeznaczonych do przysyłu wody do spożycia przez ludzi, o łącznej długości (wraz z przyłączami do hydrantów p.poż.)  $L = 737,70$  m, z czego:

- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 180$  mm PE o długości  $L = 225,0$  m
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 160$  mm PE o długości  $L = 231,8$  m
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 125$  mm PE o długości  $L = 87,50$  m
- nowo projektowane przewody rozdzielcze o średnicy  $\phi 110$  mm PE o długości  $L = 181,60$  m



- przyłącza do hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi$  90 mm PE i DN 80 mm żel. sf. o długości  $L=8,90$  m,
- przyłącza do posesji indywidualnych o średnicach od  $\phi$  32 do  $\phi$  63 mm PE – 24 szt. o łącznej długości  $L=62,40$  m.

Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- zasuwy odcinające o średnicy DN 150 mm – 12 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 100 mm – 8 szt.
- zasuwy odcinające przed hydrantem p.poż. o średnicy DN 80 mm – 8 szt.
- hydrant p.poż. nadziemny DN 80 mm – 1 szt.
- hydranty p.poż. podziemne DN 80 mm – 7 szt.

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 389/2025 z dnia 25-08-2025 r. wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące rozbudowę magistralnej sieci wodociągowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 693/6, 1373/6, 1370/23, 1368/23, 322/6, 1254/1, 1371/10 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie-Miasto, w zabudowie zieleni urządzonej, komunikacyjnej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług nieuciążliwych.

## **2.6 Projekt budowlany - Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – ETAP III.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów magistralnych i przewodów wodociągowych połączeniowych w zakresie średnic od  $\phi$  110 mm PE do  $\phi$  400 mm PE z rur tworzywowych oraz na połączeniach do projektowanych hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi$  90 mm PE i nominalnej DN 80 mm z rur żeliwnych. Łączna długość nowo projektowanych przewodów (wraz z przyłączami do hydrantów p.poż.) wynosi  $L = 2626,10$  m, z czego:

- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  400 mm PE o długości  $L = 1237,0$  m,
- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  280 mm PE o długości  $L = 1256,80$  m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  280 mm PE o długości  $L = 4,4$  m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  225 mm PE o długości  $L = 67,3$  m
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  160 mm PE o długości  $L = 19,30$  m
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  110 mm PE o długości  $L = 32,0$  m
- przyłącza do hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi$  90 mm PE i DN 80 mm żel. sf. o długości  $L=9,30$  m
- przyłącza do posesji indywidualnych o średnicach od  $\phi$  32 do  $\phi$  75 mm PE – 5 szt. o łącznej długości  $L=119,6$  m.

Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- zasuwy odcinające o średnicy DN 400 mm – 4szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 250 mm – 9 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 200 mm – 2 szt.



- zasuwy odcinające o średnicy DN 100 mm – 3 szt.
- zasuwa odcinająca na przyłączy o średnicy  $\phi$  80mm – 1 szt.
- zasuwy odcinające przed hydrantem p.poż. o średnicy DN 80 mm – 6 szt.
- hydranty p.poż. nadziemny DN 80 mm – 6 szt.
- zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN 80 mm – 3 szt.

Projekt uzyskał:

**Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 453/2023 z dnia 31-10-2023 wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę obejmujące III etap zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa magistrali wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. Marii Curie Skłodowskiej” z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 693/6, 719/2, 838/10, 839/2, 854/21, 855/5, 856/5, 856/6, 856/7, 859/4, 867/5, 867/6, 867/8, 5111, 5138, 5175, 5176, 5177, 5197 w obrębie ew. Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.

oraz

**Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 117/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. wydaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę na realizację zadania „Rozbudowa magistrali wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej” – ETAP III, na działkach o nr ew.: 5111, 5174, 5170, 5164, 5162, 5137, 5195 – obręb 0001 w Świeciu.

## **2.7 Projekt budowlany - Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – ETAP III – teren SUW Morsk.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów magistralnych i przewodów wodociągowych połączeniowych o średnicach  $\phi$  400 mm PE,  $\phi$  280 mm PE,  $\phi$  160 mm PE,  $\phi$  110 mm PE z rur tworzywowych oraz rurociągów technologicznych o średnicach  $\phi$  500 mm PE,  $\phi$  315 mm PE i DN 300 mm z rur tworzywowych i odpowiednio z rur żeliwnych. W ramach zadania zostaną wykonane również 2 komory pomiarowe na obu magistralach wodociągowych), wraz z ułożeniem kabli zasilających i sterowniczych. Łączna długość nowo projektowanych przewodów wynosi L=208,0 m, z czego:

- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  400 mm PE o długości L = 30,90 m,
- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  280 mm PE o długości L = 45,90 m,
- nowo projektowane przewody magistralne o średnicy  $\phi$  160 mm PE o długości L = 65,30 m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe (odcinki łączące z istniejącą siecią wodociągową) o średnicy  $\phi$  110 mm PE o długości L = 1,1 m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe o średnicy  $\phi$  500 mm PE o długości L = 37,3 m,
- nowo projektowane przewody wodociągowe o średnicy  $\phi$  315 mm PE/DN 300 mm żel sf. o długości L = 27,5 m.

Ponadto w zakres przedsięwzięcia również wchodzi:

- zasuwa odcinająca o średnicy DN 500 mm – 1szt.
- zasuwa odcinająca o średnicy DN 400 mm – 1szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 300 mm – 8 szt.



- zasuwa odcinająca o średnicy DN 250 mm – 1 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy DN 150 mm – 2 szt.
- zasuwa odcinająca o średnicy DN 100 mm – 1 szt.
- zasuwa odcinająca o średnicy  $\phi$  80 mm – 1 szt.
- hydranty p.poż. nadziemny DN 80 mm – 1 kpl.

Ponadto w zakresie inwestycji wybudowane zostaną 2 betonowe komory pomiarowe wg. projektu branży konstrukcyjnej o wymiarach:

- PK-I – 1,80 x 1,80 m z przepływomierzem DN 250 mm, by-passem i układem 3 kpl. zasuw odcinających o średnicy DN 250 mm,
- PK-II – 1,80 x 3,00 m z przepływomierzem DN 350 mm, by-passem i układem 3 kpl. zasuw odcinających o średnicy DN 350 mm.

Do komór pomiarowych będą doprowadzone kable zasilające i sterownicze wg. projektu branży elektrycznej.

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 434/2023 z dnia 18-10-2023 wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę obejmujące III etap zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa magistrali wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. Marii Curie Skłodowskiej” – teren SUW „Morsk” z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 5134, 5138, 5197 w obrębie ew. Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.

## **2.8 Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Generała Józefa Hallera w Świeciu.**

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Hallera na odcinku od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Wojska Polskiego do włączenia do istniejącej sieci DN 150 mm w ul. Kościuszki wraz z przyłączami do przyległych budynków. Inwestycja obejmuje również przewody rozdzielcze sieci wodociągowej zasilającej budynki przy ul. Wojska Polskiego 153-171 oraz w Laskowickiej 1 i ul. Kościuszki 2 oraz 18 wraz z przyłączami do tych budynków.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wybudowane przewody:

- wodociągowe o średnicach od 160mm PE o długości L= 400,2 m,
- wodociągowe o średnicach od 110mm PE o długości L=303,7 m,  
(w tym w technologii tradycyjnej z rur PE100 o długości L=189,3 m a metodą bezwykopową z rur PE RC o długości L = 514,6 m),
- przyłącza do hydrantów  $\phi$  90 mm o długości L = 5,7 m,
- przyłącza wodociągowe o średnicach od  $\phi$  40 do  $\phi$  63 mm do przyległych budynków o łącznej długości L = 333,6 m.

Ponadto w zakres inwestycji wchodzi:

- zasuwy odcinające o średnicy  $\phi$  150 mm – 4 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy  $\phi$  100 mm – 6 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy  $\phi$  80 mm – 4 szt.
- zasuwy odcinające o średnicy  $\phi$  50 mm – 17 szt.
- Zasuwy do przyłączy domowych o średnicy 1 1/2" – 4 szt.
- hydranty p.poż. nadziemne DN 80 mm – 4 szt.



- studnia wodomierzowa  $\phi$  1200 mm o głębokości 2,35 m wyposażona w wodomierz śrubowy DN 25 mm o przepustowości 25 m<sup>3</sup>/h.

**Projekt uzyskał Decyzję Nr 300/2022 z dnia 13-06-2022 wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowę sieci wodociągowej z planowaną lokalizacją na działkach nr 693/6, 675/1, 672, 673/4, 674/1, 692/26, 688/5, 676/15, 676/13, 677/6, 692/23, 677/9, 677/7, 683/4, 685/5 w obrębie ewidencyjnym Świecie, w jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.

Dziennik Budowy nr 334/2025 założono dnia 30.06.2025 r.

**Uwaga:**

Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny, który jest wymagany ww. Decyzją.

**2.9 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Świeciu** (na odcinku od budynku nr 1 do rejonu skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury).

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodu wodociągowego z rur PE-HD klasy PE-100, SDR 17 o średnicy:

- $\phi$  180/22,7 mm o długości L= 55,90 m,
- $\phi$  160/9,5 mm o długości L= 317,20 m,
- $\phi$  110/6,5 mm o długości L=20,9 m,
- podłączenia hydrantów  $\phi$  90/5,4 mm o długości L = 4,5 m,
- przyłącza od  $\phi$  32 mm do  $\phi$  90 mm o łącznej długości L=55,6 m.

Ponadto w zakres inwestycji wchodzi:

- zasuwy odcinające  $\phi$  150 mm – 9 szt.
- zasuwa odcinająca  $\phi$  100 mm – 2 szt.
- zasuwa odcinająca  $\phi$  80 mm – 4 szt.
- hydrant nadziemny p.poż. DN 80 mm – 3 szt.

**Starosta Świecki – BOS.6743.2.Św. 964.2021** z dnia 25 czerwca 2021 r. wydał Zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, z planowaną lokalizacją na działkach nr 172/15, 200/128, 200/120, 200/132, 200/114 w obr. ew. Świecie, jedn. ew. Świecie – Miasto.

Zgłoszenia budowy dokonano dnia 10.12.2021 r. (nr BOŚ.6743.2.ŚW.2595.2021).

Dziennik Budowy nr 613/2024 założono dnia 05.12.2024 r.

**2.10 Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Kardynała S. Wyszyńskiego i ul. Krausego w Świeciu**

Zakres projektu obejmuje budowę w tradycyjnej technologii przewodu wodociągowego z rur PE HD 100 o SDR 17 o średnicy  $\phi$  160/9,5 mm i długości L= 56,6 m. W obrębie pasów jezdni dróg gminnych zostaną zastosowane rury osłonowe o SDR 11 i średnicy 250/22,7 mm o łącznej długości L=36,0 m.

Ponadto w zakres inwestycji wchodzi:

- zasuwy odcinające DN 150 mm – 3 szt.,
- zasuwa odcinająca DN 80 mm na przyłączy do hydrantu p.poż. – 1 szt.,
- hydrant podziemny p.poż. DN 80 mm – 1 szt.

Projekt uzyskał zaświadczenie wydane przez Starostę Świeckiego nr BOS.6743.2.Św. 2595.2021 z dnia 13-01- 2021 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, z planowaną lokalizacją na działkach nr 161/118, 200/128, 161/69, 161/103



w obr. ew. Świecie, jedn. ew. Świecie – Miasto.

Na ww. zadanie zostało dokonane zgłoszenie budowy nr BOŚ.6743.2.ŚW.964.2021 z dnia 14.05.2021 r. oraz został założony Dziennik Budowy nr 411/2024 z dn. 22-08.2024 r., który jest zarejestrowany i ostateczny przez Starostwo Powiatowe w Świeciu.

**Uwaga:**

**Zadanie 2.9 i 2.10, z uwagi na inwestycję Miasta polegającą na budowie drogi i budowie kanalizacji deszczowej, należy wykonać w pierwszej kolejności.**

**2.11 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej i Św. Wincentego.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów wodociągowych z rur PE-HD klasy 100, szeregu SDR 17 o średnicy:

- 160/9,5 mm i  $\phi$  90/5,4 mm o łącznej długości 474,3 m,  
(w tym w ul. Ogrodowej – 194,5 m, w ul. Św. Wincentego – 269,6 m i na przyłączach ppoż. – 10,2 m).

Ponadto inwestycja obejmuje wymianę istniejących przyłączy w zakresie średnic  $\phi$  32 do  $\phi$  63 mm w ilości 23 szt. o łącznej długości 165,5 m.

W zakres inwestycji wchodzi również:

- zasuwy podziemne w obudowie o średnicy  $\phi$  150 mm – 11 szt.
- zasuwy jw. lecz o średnicy  $\phi$  80 mm – 4 szt.
- hydranty p.poż. podziemne – 3 szt.
- hydrant p.poż. nadziemne – 1 szt.

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 730/2017 z dnia 16 listopada-2017 r. wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące: przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Ogrodowej i św. Wincentego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wyzwolenia i w ul. Św. Wincentego na całej długości) z planowaną lokalizacją na działkach nr 1224/4, 1024/8, 1200/1, 1211/1, 1181/27, 1181/3, 1196/3, 1193/6, 1184/1, 1181/10, 1181/26 w obrębie ewidencyjnym Świecie, w jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto w zabudowie komunikacyjnej – drogi, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowej.

Dziennik Budowy nr 135/2020 założono dnia 09.03.2020 r. (ostatni wpis 10.04.2025 r.).

**2.12 Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy – wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Mickiewicza, Gimnazjalnej, Klasztornej i 10 Lutego w Świeciu.**

Zakres inwestycji obejmuje budowę przewodów wodociągowych z rur PE-HD klasy PE-100, szeregu SDR 17 o średnicy  $\phi$  160/9,5 mm i  $\phi$  110/6,6 mm wraz z uzbrojeniem. Łączna długość sieci wraz z podłączeniami do hydrantów o średnicy  $\phi$  90/5,4 mm wynosi 1034,50 m, w tym:

- przewody  $\phi$  160/9,5 mm o długości L=594,3 m
- przewody  $\phi$  110/6,6 mm o długości L=408,20 m
- podłączenia do hydrantów p.poż. o średnicy  $\phi$  90/5,4 mm o długości L=32,0 m i  $\phi$  110/6,6 mm L=1,0 m o łącznej długości L = 32,0 m

Ponadto inwestycja obejmuje wymianę istniejących przyłączy wodociągowych w zakresie średnic od  $\phi$  32 mm do  $\phi$  63 mm w ilości 34 szt. o łącznej długości L=229,30 m.

W zakres inwestycji wchodzi również:



- zasuwy podziemne w obudowie o średnicy  $\phi$  200 mm – 6 szt.
- zasuwy podziemne w obudowie o średnicy  $\phi$  150 mm – 13 szt.
- zasuwy podziemne w obudowie o średnicy  $\phi$  100 mm – 13 szt.
- zasuwy podziemne w obudowie o średnicy  $\phi$  80 mm – 9 szt.
- hydranty p. poź. podziemne – 6 szt..
- hydrant p.poż. nadziemne – 3 szt.

**Uwaga:**

w ul. 10 Lutego i św. A. Boboli zrealizowano budowę:

- sieć wodociagową  $\phi$  110/6,6 PE100 o długości  $L= 239,7$  m,
- sieć wodociagową  $\phi$  90/5,4 mm PE-100 o długości  $L = 3,4$  m,
- przyłącza  $\phi$  63/5,8 mm o długości  $L = 18,2$  m i  $\phi$  32/3 mm o długości  $L = 33,8$  m (łącznie  $L=52,0$  m)

Wybudowane przewody uzbrojono w:

- hydranty podziemne – 2 szt,
- zasuwy  $\phi$  100 mm 4 szt,
- zasuwy  $\phi$  80 mm – 2 szt.

**Projekt uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 536/2014 z dnia 02-10-2014 r. wydaną przez Starostę Świeckiego** zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę polegającą na przebudowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Mickiewicza, Gimnazjalnej, Klasztornej i 10 Lutego z planowaną lokalizacją na działkach nr 1024/8, 990/4, 990/6, 1024/7, 1181/27, 1358/8, 1358/3, 1149/4, 1224/4, 693/6, 1254/1, 1239/1, 1226/1, 1180/1, 1179/1, 1172/1, 1138/8, 1257/9, 1258/2, 1251/1 1255/10, 1252/2, 1255/8 w obrębie ewidencyjnym Świecie, w jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto.

Dziennik Budowy nr 515/2017 założono dnia 21 września 2017 r. (ostatni wpis 21.05.2024 r.).

### **3 Wymagania Zamawiającego**

- a) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:

- Czynności związane z robotami przygotowawczymi
- Czynności związane z robotami ziemnymi
- Czynności związane z robotami związanymi z ułożeniem sieci wodociagowej

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy osób wskazanych w Części VIII ust. 1 lit. od b) do d).

- b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Świeciu” (na odcinku od budynku nr 1 do rejonu skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) – zadanie 2.9 i „Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie ul. Kardynała S. Wyszyńskiego i ul. Krausego w Świeciu” – zadanie 2.10, z uwagi na inwestycję Miasta polegającą na budowie drogi i budowie kanalizacji deszczowej, wykonał w pierwszej kolejności.



- c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedsięwziął takie ośrodki organizacyjno-techniczne oraz ustalił takie etapowanie robót, które zapewni ciągły dostęp do wody dla wszystkich jej odbiorców.
- d) Wykonawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, po zawiadomieniu i uzyskaniu akceptacji Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego zminimalizuje brak wody do niezbędnego minimum.
- e) Zamawiający wymaga od wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna nie jest obligatoryjna. Jednakże po stronie Oferenta jest dokonanie odpowiedniego zbadania przedmiotu zamówienia, tak aby wszystkie okoliczności techniczne organizacyjne i inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały ujęte w ofercie. **Szczegóły organizacyjne wizji zostały określone w rozdz. XVI. Wizja lokalna ZO. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania Ofertowego, w tym opisu przedmiotu zamówienia.**
- f) szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 7 oraz w projektowanych postanowieniach umowy, który stanowi Załącznik nr 6. Oba załączniki stanowią integralną część ZO,
- g) załączony do ZO przedmiar robót ma charakter poglądowy/informacyjny i nie stanowi wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarze robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi cenę ryczałtową, w związku z czym winna ona uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ZO i dokumentacji projektowej,
- h) w przypadku rozbieżności technicznych dot. urządzeń podstawowych w dokumentach zamówienia, wiążąca jest dokumentacja projektowa, a w dalszej kolejności specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: „STWiORB”) i określone w niej parametry techniczne urządzeń,
- i) przy przygotowywaniu oferty, a następnie w realizacji robót Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie wymagania zawarte w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach oraz uwagach i opiniach, które są zawarte w dokumentacji projektowej, a które są wydane przez organy administracyjne, gestorów sieci czy właścicieli terenu.
- j) Wykonawca wypełni Załącznik nr 9 stanowiący Wykaz Cen, w którym wyceni wszystkie roboty, konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykaz Cen będzie stanowił podstawę do określenia przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego procentowego postępu robót dla każdej z wyszczególnionych w nim pozycji. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego procentowego postępu robót, będą dokonywane płatności dla Wykonawcy,
- k) oferowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, muszą pochodzić z seryjnej i bieżącej produkcji producenta,
- l) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składał do akceptacji Wnioski materiałowe na wszystkie materiały i urządzenia jakie zastosuje przy realizacji zadania. Przed złożeniem pierwszego wniosku materiałowego Wykonawca uzgodni z Nadzorem Inwestorskim (NI) wzór wniosku materiałowego i wymaganych załączników, aby ich weryfikacja i zatwierdzanie przez NI odbywało się bez zbędnej zwłoki,
- m) Każdy wniosek materiałowy, złożony przez Wykonawcę, powinien być najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Wyjątkiem są Wnioski materiałowe wymagające szczegółowej analizy technicznej, które mogą być zaakceptowane najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych,
- n) Nadzór Inwestorski zaakceptowane wnioski materiałowe bez zbędnej zwłoki przekaże Zamawiającemu, który je zatwierdzi w ciągu 7 dni kalendarzowych,



- o) W odniesieniu do Wystąpień Wykonawcy obowiązują terminy udzielenia odpowiedzi jak przy zatwierdzaniu wniosków materiałowych,
- p) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- q) Wykonawca udzieli Zamawiającemu **60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zainstalowane urządzenia**, terminy liczone od dnia odbioru ostatecznego,
- r) przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te materiały, wyroby budowlane i urządzenia, określone w dokumentacji projektowej, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dla niektórych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, wyłącznie o parametrach nie gorszych od opisanych w Zapytaniu Ofertowym, pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności danego zamiennika leży po stronie Wykonawcy (za pomocą cech technicznych opisanych w kartach katalogowych i DTR produktu/urządzenia). Każdorazowo wraz z wnioskiem materiałowym dla zamiennika Wykonawca złoży pisemne uzasadnienie z porównaniem kluczowych parametrów użytkowych i technicznych.

#### 4. Zadanie obejmuje także poniżej wskazany zakres:

- 1) Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie wszystkich pozwoleń na etapie realizacji i przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób, a koszt projektów, pozwoleń i koniecznych do wykonania prób uwzględni w cenie oferty.
- 2) Wykonawca zgromadzi komplet niezbędnych dokumentów, wymaganych przepisami prawa i wystąpi w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w celu dokonania zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
- 3) Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia został określony w niniejszym ZO oraz dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część niniejszego ZO.
- 4) Realizacja przedmiotu zamówienia ma być zgodna z dokumentacją projektową, STWiOR oraz decyzjami wyszczególnionymi w pkt. 2.1- 2.12,
- 5) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
- 6) Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne, czyli obsługa geodezyjna robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
- 7) Od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu,
  - b) nadzoru nad BHP i przestrzegania wymagań przepisów prawa w zakresie BHP oraz do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową,
  - c) zatrudnienia pracowników (wykonawcy/podwykonawcy) na umowę o pracę. Zamawiający ma prawo kontroli ww. warunków zatrudnienia,
  - d) zatrudnienia pracowników pełniących funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót posługujących się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prawidłowe realizowanie przedmiotu umowy,
  - e) ustalania i utrzymywania porządku na terenie budowy,
  - f) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia przez cały okres trwania budowy,



- g) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań, sprawdzeń i prób realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej),
  - h) przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
  - i) wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac, także prac podlegających zakryciu i po ich zakończeniu przez wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej,
  - j) wykonania przed rozpoczęciem prac inwentaryzacji rzędnych terenu i innych elementów i porównania z zakładanymi rzędnymi w projekcie. W przypadku rozbieżności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać opinię i decyzję projektanta pełniącego Nadzór autorski,
- 8) Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych do samodzielnego sporządzenia kosztorysu różnicowego i przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych,
  - b) uzyskania zgłoszenia wodno-prawnego na odprowadzenie wody z wykopów, (o ile taka sytuacja będzie konieczna), oraz na pozyskanie zgody właściciela bądź zarządcy nieruchomości, do której będzie odprowadzony zrzut tej wody.
  - c) wykonania na uzasadnione żądanie Zamawiającego i na własny koszt dodatkowych badań, inspekcji lub ekspertyz dotyczących przedmiotu zamówienia niezbędnych do jego kontroli i realizacji a o terminie ich wykonania ma obowiązek poinformowania Zamawiającego z minimum 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem,
  - d) przekazania operatu kolaudacyjnego w wersji elektronicznej oraz 3 egz. w wersji papierowej.
- 9) Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności na lata 2021-2027 - Sekcja 3.2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, pkt 10) Zamawiający w odniesieniu do wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) norm oraz nazw własnych dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, które to w równoważnym stopniu spełniają wymagania wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa – **zał. nr 7 do ZO**).
- 10) Informacja w sprawie równoważności: w przypadku występowania w dokumentacji niniejszego Zapytania Ofertowego nazw własnych produktów, technologii, norm, specyfikacji technicznych lub innych zapisów identyfikujących konkretne rozwiązania rynkowe mające charakter przykładowy zaś Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

### 3. Wspólny Słownik Zamówień:

- 45000000-7 – Roboty budowlane,
- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
- 45220000-5 – Roboty inżynieryjne budowlane,
- 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,
- 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu,
- 45320000-6 – Roboty izolacyjne,
- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Powyższe kody zgodnie z punktem 12 Wytycznych określone są we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1. ze zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).



- 3.1 Zamawiający oświadcza, iż wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzane jest w sposób transparentny.
- 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **Załączniku nr 7** (dokumentacja projektowa) do Zapytania Ofertowego. **LINK :**  
<https://cloud.zwik.com.pl/public/files/download/6558cf40-bc6b-48ac-bbf9-340de9e148d1?token=rD25deiL5iGZJVuZ1dBpbe43zOD29Rxxg>
4. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawie niniejszego postępowania: Katarzyna Kasica, e-mail: [biuro@zwik.com.pl](mailto:biuro@zwik.com.pl), tel. nr +48 52 33 24 596 wew. 45.

## V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące Wykonawcy:

- 1) Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia.
- 2) Wykonawca przez cały czas realizacji Umowy jest zobowiązany do uwzględniania i respektowania wszelkich uwag Nadzoru Inwestorskiego.

### 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i mogłoby oznaczać utratę dofinansowania. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.

### 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia.

5. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne wymagania zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 zł. Wymóg ten jest uzasadniony skalą i charakterem



inwestycji oraz ryzykiem powstania szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.

W razie niedoręczenia odpowiedniej polisy przed zawarciem umowy, ZWIK Świecie ma prawo zawrzeć umowę z oferentem uplasowanym na pozycji numer 2.

Wadium oferenta, który nie doręczy polisy przed zawarciem umowy przepada.

## VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2027 r.

## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

### 1. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
  - minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda.

#### Uwaga:

1. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wymaga złożenia wraz z ofertą Wykazu robót zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.
2. Zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca sumował wiedzę i doświadczenie dwóch lub większej liczby podmiotów trzecich, które osobno nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego zdolności do realizacji zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (utworzenia Konsorcjum) przez dwóch lub więcej wykonawców, powyższe warunki musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców (nie dopuszcza się sumowania doświadczenia).
4. Zamawiający zastrzega, że przez jedną robotę budowlaną rozumie roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

- b) dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję **Kierownika Budowy**, a która musi posiadać łącznie:

- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od daty uzyskania uprawnień, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym doświadczenie jako **kierownik budowy lub kierownik robót instalacyjnych** przy co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN.

c) dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję **Kierownika Robót Budowlanych**, a która musi posiadać łącznie:

- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym doświadczenie jako **kierownik robót budowlanych-budowy** przy co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów kubaturowych na sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych  
(np. komór technologicznych, przepompowni ścieków, przepompowni wody).

d) dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję **Kierownika Robót Drogowych**, a która musi posiadać łącznie:

- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od daty uzyskania uprawnień, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym doświadczenie jako kierownik robót drogowych przy co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej.

Uwaga:

1. Zamawiający zastrzega, że przez jedną robotę budowlaną rozumie roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
2. Zamawiający w aspekcie osób wymienionych w Części VII lit. b-d dopuszcza jedynie łączenie funkcji Kierownika Robót Budowlanych i Kierownika Robót Drogowych.



## 2. Warunek sytuacji ekonomicznej oraz finansowej

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- ~~1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: działalności budowlano-montażowej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).~~

~~Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także sumowania ubezpieczeń wykonawcy i podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.~~

- 2) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 3) w każdym roku obrotowym, w okresie minimum za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - **uzyskał minimalny roczny przychód w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).**

Ponadto:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w tym w zakresie potencjału osobowego, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Wzór zobowiązania stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z udziału w postępowaniu w celu uniknięcia konfliktu interesów wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,



pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514), z postępowania wyklucza się:

- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;
- 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;
- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1428) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 794).

#### **IX. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY OFERT**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

| Nazwa kryterium                                | Waga (%) |
|------------------------------------------------|----------|
| cena ofertowa (C)                              | 80 %     |
| dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy (KB) | 20 %     |

##### **a) cena oferty (C)**

1. Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację zamówienia podana w formularzu oferty.
2. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt} \times 80\%$$

gdzie:

C<sub>n</sub> = cena oferty z najniższą wartościąC<sub>b</sub> = cena oferty badanej

3. Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, opisanego przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.
4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty świadczeń Wykonawcy wynikających ze wzoru umowy stanowiącego **Załącznik nr 6** do Zapytania Ofertowego.
5. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem OFERTA (**Załącznik nr 1** do Zapytania Ofertowego). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąślać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
6. Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT, wynikający z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

**b) Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (KB)**

Punktacja za dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy przyznawana będzie w następujący sposób:

| L.p. | Dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy                                                                                                                                                                                                                                                    | Punktacja |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Pełnienie funkcji Kierownika Budowy lub <b>Kierownika Robót Instalacyjnych</b> podczas realizacji 2 należycie wykonanych i zakończonych robót budowlanych polegających budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN. | 10 pkt    |
| 2    | Pełnienie funkcji Kierownika Budowy lub <b>Kierownika Robót Instalacyjnych</b> podczas realizacji 3 należycie wykonanych i zakończonych robót budowlanych polegających budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN. | 20 pkt    |

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w ppkt. a i b - obliczona wg wzoru:

$$O = C + KB$$

gdzie:

O - ostateczna ocena badanej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

KB - wartość punktowa za dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści



złożonej oferty.

## **X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
  - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Części VIII ust.1 – sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w **Załączniku 2A** do Zapytania Ofertowego;
  - b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Części VIII ust. 3 zgodnie ze wzorem zawartym w **Załączniku 2** do Zapytania Ofertowego;
  - c) wykaz osób, o których mowa w Części VII ust.1 lit b) – d) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawą do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 3** do Zapytania Ofertowego;
  - d) wykaz robót budowlanych, o których mowa w Części VII ust. 1 lit. a) z podaniem przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w **Załączniku nr 4** do Zapytania Ofertowego wraz z załączeniem dowodów;
  - e) dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (tj. referencje, rekomendacje, listy polecające, końcowe protokoły odbioru).
  - f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (na potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Części VII ust. 2 pkt 2) Zapytania ofertowego;
  - g) wykaz cen dla postępowania stanowiący **Załącznik Nr 9** do Zapytania Ofertowego;
  - ~~h) ważną polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 10 000 000 zł;~~
  - i) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z przyjęciem przez Polskę rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w **Załączniku nr 5** do Zapytania Ofertowego.
2. Dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą wykonawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – Bazę Konkurencyjności (BK 2021).
3. Dokumenty i oświadczenie opisane w punktach powyżej stanowią warunek dopuszczający Wykonawcę. Ich weryfikacja odbywać się będzie przed merytoryczną oceną ofert na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Wykonawca, który nie złożył wymaganych dokumentów i/lub złożył dokumenty niekompletne lub uniemożliwiające jednoznaczne stwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostanie wezwany do stosownego jednokrotnego uzupełnienia w terminie 3 dni od daty przekazania wezwania drogą mailową.
5. Nieprzedstawienie stosownych dokumentów i informacji w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty.



### Uwaga:

Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć pełnomocnictwo potwierdzającego umocowanie prawne).

## XI. WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium z zaznaczeniem nazwy i numeru Postępowania w kwocie **350 000,00 PLN**.
- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
- Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form, zgodnie ze swoim wyborem:
  - w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
  - jako gwarancja ubezpieczeniowa;
  - jako gwarancja bankowa.
- Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millennium S.A. nr 97 1160 2202 0000 0000 6089 7695 W tytule przelewu należy podać nazwę i numer Postępowania.
- Wadium w formie innej niż pieniądź Wykonawca winien złożyć w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważniona/e do reprezentowania gwaranta).
- Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi być płatne na pierwsze żądanie, być nieodwołalne i bezwarunkowe.
- Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1, wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  - Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na uzgodnionych warunkach;
  - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## XII. NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA I SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować według następującego schematu:

- Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
  - Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z **Załącznikiem nr 1**;
  - Wypełniony wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie oraz uprawnień/kwalifikacji - zgodnie z **Załącznikami nr 3 i 4**;



- c) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunku sytuacji ekonomicznej zgodnie z **Załącznikiem nr 9**;
- d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument rejestracyjny pozwalający na weryfikację osoby składającej oświadczenie woli.
- e) W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie prawne.
- f) W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych Część VII. 2 - pisemne zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia – zgodnie z **Załącznikiem nr 8**.
- g) Dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z warunkami określonymi w Części XI niniejszego Zapytania ofertowego.
- h) Podpisane oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zgodnie z **Załącznikiem nr 2** oraz Załącznikiem nr 5.
- i) Dokumenty wymienione w Części X.
- j) Wykonawca składając ofertę wypełni **Załącznik nr 9** stanowiący Wykaz Cen, w którym wyceni wszystkie roboty, konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
- k) W przypadku zastrzeżenia części oferty jako **tajemnica przedsiębiorstwa** zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.) – **stosowne wyjaśnienia** mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

**Uwaga:**

- 1) wszystkie wymienione powyżej dokumenty, w tym oferta Wykonawcy składane są poprzez Bazę Konkurencyjności. Dokumenty składane zostaną w postaci elektronicznej. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty opatrzone powinny zostać kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem,
  - 2) wszelkie uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty składane są na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać je środkami komunikacji elektronicznej za pośrednictwem adres email: [biuro@zwik.com.pl](mailto:biuro@zwik.com.pl)
- 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. W przypadku przedłożenia dokumentów obcojęzycznych wymagane jest złożenie wraz z takim dokumentem tłumaczenia na język polski.
  - 3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
  - 4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
  - 5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
  - 6. Poprawki naniesione na ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
  - 7. Zamawiający dokona poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych.
  - 8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Pliki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy podpisać, następnie spakować



do jednego pliku np. .zip, o nazwie: tajemnica przedsiębiorstwa i przesłać wraz z ofertą jako oddzielny załącznik.

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzanego Zapytania Ofertowego bez podawania przyczyny.
- 10.

### XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK 2021) do **dnia 13 kwietnia 2026 r. do godziny 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 kwietnia 2026 r. o godz. 10.05.**
3. O wpłynięciu oferty decyduje data i godzina jej złożenia poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021).

### XIV. TRYB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1. Wyniki postępowania zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze wykonawcy w Bazie Konkurencyjności (BK 2021) oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

### XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **5 % ceny oferty brutto.**
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i kar umownych.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) w pieniądzu – poprzez przelew na rachunek Zamawiającego na numer konta: .....  
w tytule przelewu należy wpisać „*zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w postępowaniu pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta Świecie”*”
  - 2) w gwarancji bankowej;
  - 3) w gwarancji ubezpieczeniowej.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed podpisaniem umowy. Z jego treści musi wynikać, że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo (w szczególności żadnych wymagań w zakresie udowodnienia przez Zamawiającego zasadności skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia), nieodwołalnie oraz terminie co najwyżej 21 dni na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, zaś termin, w jakim Zamawiający może się zwrócić do gwaranta o wypłatę zabezpieczenia, będzie upływał zgodnie z postanowieniami umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.



7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (z zastrzeżeniem ust. 2) w ten sposób, że:
  - 1) 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, uznania przez Zamawiającego za należyście wykonany i w przypadku braku roszczeń z tytułu realizacji umowy,
  - 2) 30% kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

#### **XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE WAŻNE DLA WYKONAWCÓW**

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK 2021).
3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez Zamawiającego modyfikowane lub odwołane poprzez upublicznienie informacji w Bazie Konkurencyjności (BK2021).
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi.
5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały zwrotowi przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki Wykonawcy.
7. Wykonawca składając ofertę wypełni **Załącznik nr 9** stanowiący Wykaz Cen, w którym wyceni wszystkie roboty, konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykaz Cen będzie stanowił podstawę do określenia przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego procentowego zaawansowania robót dla każdej z wyszczególnionych w nim pozycji. Co, w sytuacji, gdy roboty będą wykonane należyście, będzie podstawą do wystawienia częściowego bądź końcowego protokołu odbioru robót, a następnie do wystawienia faktury i dokonania płatności dla Wykonawcy.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z warunkami zamówienia, złożoną przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania oraz spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród złożonych ofert do upływu terminu wyznaczonego na ich składanie.
11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający



może żądać od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

Zamawiający ocenia te wyjaśnienia i może odrzucić tę ofertę.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a) zmiany treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert;
- b) odrzucenia oferty, jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa lub nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego, lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, lub została złożona po upływie terminu na składanie ofert, lub jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium do terminu składania ofert, lub zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. **lub została złożona bez odbycia wizji lokalnej,**
- c) wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia wymaganych dokumentów (uzupełnienie nie dotyczy oferty i wadium), w przypadku, gdy są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości oraz poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

## **XVII. INFORMACJE ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Świeciu, ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie.
- Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Miraszewski, adres e-mail: [iodo@zwik.com.pl](mailto:iodo@zwik.com.pl), nr telefonu 523324596 w. 35.
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz związanych z tym obowiązków prawnych (archiwizacja, rozliczenia podatkowe, rachunkowość) oraz w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora takich jak prowadzenie dialogu technicznego, zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. firmy IT). Odbiorcami danych mogą być także kontrahenci administratora.
- Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- Państwa dane będą przechowywane do zakończenia obowiązującego nas okresu przechowywania tych danych (należy wpisać konkretny okres przechowywania danych z JRWA).
- Mają Państwo prawo:
  - 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  - 2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - 3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - 4) do usunięcia danych osobowych;
  - 5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.



- Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

**Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego:**

- 1) Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego;
- 2) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania;
- 3) Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób;
- 4) Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót budowlanych;
- 5) Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia w związku z przyjęciem przez Polskę rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 6) Załącznik nr 6 - Wzór umowy;
- 7) Załącznik nr 7 – Dokumentacja Projektowa;
- 8) Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego;
- 9) Załącznik nr 9 - Wykaz Cen.



Signed by /  
Podpisano przez:

Andrzej Kozłowski

Date / Data: 2026-  
04-01 11:24