

7	<p>PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Departament Eksploatacji Usług Sieciowej w Bydgoszczy 85-950 Bydgoszcz; ul.Marszałka Focha 16 tel. 52 552 18 97; te. 52 552 18 90</p>	<p>WGK.I.ZUD.6630.218.2020.</p> <p>Budowana ulica leży w zbliżeniu z istniejącą linią najwyższych napięć 220kV relacji Jasiniec-Pelplin, przeszło 96-97.</p> <p>Dla linii tej obowiązuje pas technologiczny, po 25m od osi w obie strony. W pasie tym obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w pasie technologicznym linii obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych; - lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznych powinna uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych; - zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości 7,67 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron); - dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii. <p>Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych linię elektroenergetyczną najwyższych napięć (NN) należy traktować jako czynną (pod napięciem - mogącą grozić porażeniem prądem elektrycznym), w związku z powyższym należy zachować warunki bezpieczeństwa. 2. W przypadku prowadzenia prac budowlano - montażowych w zbliżeniach z linią NN sprzętem zmechanizowanym to jest np. koparko-ładowarką, spychaczem, itp. zachować normatywną odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, § 55). Prace sprzętem zmechanizowanym przy czynnych liniach NN w odległościach mniejszych niż 30 m muszą odbywać się wyłącznie na podstawie szczegółowej instrukcji, uzgodnionej z prowadzącym eksploatację linii elektroenergetycznej. 3. Pod czynnymi liniami NN nie wolno składować materiałów, ani prowadzić robót sprzętem zmechanizowanym np. koparki linowe, podnośniki koszowe, dźwigi linowe itp. 4. W razie nagłych zdarzeń zagrażających liniom NN lub otoczeniu w zbliżeniu z liniami, należy między innymi poinformować telefonicznie przedstawiciela PSE S.A. (telefon 24h/dobę do Regionalnego Centrum Nadzoru w Bydgoszczy 52 552 15 31). 5. W przypadku gdy prace budowlane będą wymagały wyłączenia przedmiotowych linii to, zapotrzebowanie na wyłączenie powyżej wymienionej linii należy zgłaszać do dnia 31 lipca roku poprzedzającego wyłączenie do Wydziału Planowania Sieci ODM Bydgoszcz celem wprowadzenia ich do rocznego planu wyłączeń. 6. Możliwe jest również zgłaszanie wyłączeń linii w trybie miesięcznym do dnia 10 miesiąca poprzedzającego wyłączenie. Ze względów obiektywnych uzyskanie zgody na wyłączenie w trybie miesięcznym jest uzależnione od wyłączeń uwzględnionych w obowiązującym planie rocznym i bieżącej sytuacji w KSE. 7. Koszty ewentualnych napraw linii elektroenergetycznych NN, uszkodzonych podczas wykonywania prac montażowych pokrywa w całości inwestor. 8. Koszty braku przepływu energii w przypadku wyłączenia linii na skutek prac pokrywa w całości inwestor. <p>Biorąc pod uwagę ww. rozporządzenie, należy na etapie realizacji rozważyć przygotowanie i przedstawić do zaopiniowania Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych w pobliżu linii najwyższych napięć. Obowiązek taki występuje w odległości 30m od rzutu poziomego przewodów linii najwyższych napięć.</p>	<p>Paweł Witkowiak pawel.witkowiak@pse.pl Marcin Wiśniewski marcin.wisniewski@pse.pl</p>
8	<p>Urząd Miasta i Gminy Świecie 86-100 Świecie; ul. Wojska</p>	<p>- uzgodnić z UG w Świeciu</p>	