



Gmina Świecie



ROŚiGK.7021.4.9.2020

Świecie, dn. 16.04.2020 r.

Pracownia Projektowa PILCom
mgr inż. Zdzisław Pilachowski
ul. Galla Anonima 8/13
85-792 Bydgoszcz

Odpowiadając na wniosek PP PILCom 01/022/2020 z dnia 09.03.2020 r. wydaje się następujące warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Chabrowej w Sulnowie ETAP I:

1. Wody deszczowe należy odprowadzić do istniejącego, w ul. Chabrowej, kanału deszczowego Ø 315.
2. Przyłącze włączyć do studni zaznaczonej kolorem zielonym na załączonym projekcie.
3. Dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z całej powierzchni zlewni (z uwzględnieniem etapu II) do jednej z zaznaczonych studni.
4. Odprowadzane z terenu utwardzonego wody muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń (Dz. U. poz. 1311).
5. Projekt kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w tut. Urzędzie.

Załącznik: projekt zagospodarowania terenu.

INSPEKTOR
[Signature]
Daniel Kapteń

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził:

Ireneusz Gurtowski, tel. 52 33-32-318