



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

Świecie 24.03.2020 r.

Nr 41/20

Pracownia Projektowa
PILCom Zdzisław Pilachowski
ul. Galla Anonima 8/13
85-792 Bydgoszcz

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z budową odcinka ulicy będącej odgałęzieniem od ulicy Chabrowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 11/9, 842/20, 11/22 w m. Sulnowo, ETAP I

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej związanej z budową ulicy przy ulicy Chabrowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 11/9, 842/20, 11/22 w m. Sulnowo, ETAP I, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. określa warunki techniczne, które należy uwzględnić w projektowaniu:

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. W projektowanej ulicy sieć wodociągową wykonać o dn. 110 PE 100 SDR 17.
2. Sieć lokalizować w pasie drogi.
3. Nawiązać się z projektowaną siecią wodociągową Dn. 110 PE do istniejącej sieci dn. 225 PE zaznaczonej na planie kolorem niebieskim.
4. W miejscu nawiązania z istniejącą siecią wodociągową zabudować trójnik wraz z zasuwą dn. 100.
5. Projektowaną sieć wodociągową dn. 110 PE zakończyć zasuwą przeznaczoną do dalszej rozbudowy oraz hydrantem nadziemnym o śred. 80 mm.
6. Przyłącza do poszczególnych działek wykonać z rury PE Dn. 32 lub 40 zakończonych zgrzanym elektrooporowo kołpakiem.
7. Istniejące przyłącze wodociągowe należy przepiąć do nowej sieci wodociągowej, a stare przyłącze odciąć przy sieci.
8. Sieć projektowaną wyposażać w hydranty nadziemne odcinane zasuwami.
9. Na projektowanej sieci wodociągowej zastosować armaturę typu Hawle lub o zbliżonych parametrach.

SIEĆ KANALIZACYJNA

1. Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować w systemie grawitacyjnym o średnicy dn. 200 PVC. Dopuszcza się prowadzenie kanalizacji w drodze.
2. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC w ulicy Chabrowej usytuowanej w drodze. **Rzędne posadowienia studni ks. 84,22/80,89.**
3. Końcowy odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC przewidzieć do dalszej rozbudowy.
4. Na kanalizacji stosować studnie betonowe lub tworzywowe z włączami typu ciężkiego.
5. Wyprowadzić przyłącza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczególnych działek zakończone studnią Dn. 315 i korkiem PVC.

Projekt budowlany należy uzgodnić w ZWIK.

W/w warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty wydania.

Z poważaniem

[Podpis]
Zdzisław Pilachowski
Pracownia Projektowa

tel: +48 52 33 24 596

e-mail: zwik@zwik.com.pl

Regon: 090522228

Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Świecie

tel./fax +48 52 33 24 598

http://www.zwik.com.pl

NIP: 559-000-49-92

97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy 20.596.355,80