


taśma sygnalizacyjna
(kolor niebieski)



wł. Ø90PE do proj. Ø225/13.4mmPE
zasuwa kołnierzowa DN80
proj. e (-26.75) w rurze ochronnej- wg odrębnego PB
istn. tD (-26.50)- w rurze ochronnej
istn. krawędź chodnika
proj. hydrant p.poż. nadziemny DN80

Pp. 15,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	27,76	27,76	27,76	27,76	
Rzędna osi przewodu	25,91	25,91	25,93	25,95	25,96
Zagłębienie osi przewodu	1,85	1,85			1,80
Długość, spadek	i=2,5‰ L=2,2m				
Średnica, materiał	Ø90/8,2mm PE-100-HD, SDR11, PN16				
Odległość	0,00	0,30	1,90	2,20	
Oznaczenia	włHP-1 ^Z HP-1				

HP-1 — Proj. hydrant p.poż. - nadziemny; HP-80
włHP-1 — Proj. włączenie przyłącza p.poż.
Z — Zasuwa kołnierzowa

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny, w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.
2. Istniejące kable energetyczne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach:
- dla eNA, eN - Ø110;
- dla eWA, eNSN - Ø160.
3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów.
4. Umocnienie płytą, lub kostką wokół hydrantów i skrzynek do zasuw

PROFILE PODŁUŻNE
PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
DO HYDRANTÓW P.POŻ.

SKALA 1:100

AQUA - PROJECT® Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy				
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3; 86-100 Świecie		Data: 24.05.2021		Nr zlecenia: 831/2020
Objekt: Przewód wodociągowy w ul. Wojska Polskiego- etap I- odcinek od ul. Wodnej do ul. Słonecznej Świecie- Przechowo.	Faza: PB-W		Skala: 1:100	Branża: Sanit.
	Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Nr rysunku: 4	
	Główny projektant: mgr inż. E. Smentek		Opracowała: mgr inż. M. Wardzińska	
		Sprawdziła: mgr inż. A. Pieniaszek		