


OZNACZENIA:





- W-1 — Węzeł połączeniowy proj. sieci wodociągowej
HP-1 — Proj. hydrant p.poż. - nadziemny; HP-80
Z — Zasuwa kołnierzowa
Pz1 — Załamanie trasy

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny, w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.
- Istniejące kable energetyczne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach:
- dla eNA, eN - Ø110;
- dla eWA, eNSN - Ø160.
- Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów.



Pp. 15,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	28.40	28.44	28.48	28.54	28.49				27.79	27.85		27.70	27.80	27.78	27.78	27.76	27.76	27.76	27.76	27.77		27.77		27.74			27.68	27.67		27.57	27.56		27.53	27.51	27.50	27.45	27.43	27.34	27.30	27.30	27.30		
Rzędna osi przewodu	26.50	26.46	26.42	26.36	26.34			25.99	25.98							25.92	25.91	25.91		25.88				25.84			25.81	25.81		25.76	25.76		25.51	25.41	25.42	25.43	25.43	25.45	25.45	27.30	27.30	27.30	
Zagłębienie osi przewodu	1.90							1.80	1.87							1.84	1.85	1.85					1.90		1.90			25.81	25.81		1.81	1.80		2.10	2.10	2.02	2.02		1.89		1.82	1.81	
Długość, spadek	L=39,6m						L=95,4m																i=2,5‰	L=9,5m			i=37‰	i=3‰						L=28,5m									
Średnica, materiał	rury wodociągowe -ciśnieniowe Ø225/13,4mm PE-100, SDR17, PN10																																										
Odległość	0,00	42,4					42,40	26,9					69,30	71,30	74,20	14,9		89,10	12,6		101,70	31,0			132,70	18,0		150,70	9,0		159,70	11,3		171,00	173,00								
Oznaczenia	W-1						Pz1						Pz2	wł. HP-1	Pz3			Pz4			Pz5				Pz6			Pz7			Pz8			Pz9	W-2'								

PPROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Przewód wodociągowy w ul. Wojska Polskiego-
etap I- odcinek od ul. Wodnej do ul. Słonecznej

Świecie- Przechowo.

SKALA 1:¹⁰⁰/₅₀₀

AQUA - PROJECT® Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy				
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3; 86-100 Świecie		Data: 24.05.2021		Nr zlecenia: 831/2020
Objekt: Przewód wodociągowy w ul. Wojska Polskiego- etap I- odcinek od ul. Wodnej do ul. Słonecznej Świecie- Przechowo.		Faza: PB-W	Skala: 1:¹⁰⁰/₅₀₀	Branża: Sanit.
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Główny projektant: mgr inż. E. Smentek	Nr rysunku: 3	
		Opracowała: mgr inż. M. Wardzińska		
		Sprawdziła: mgr inż. A. Pieniaszek		